



Adatok	4000GR	5000GR	7500GR	10000GR		
Furatméret (A)	13 - 16	13	16	13	16	16
Teljes réshossz (B)	330	420	350	600	500	660
Rés hossz (C)	160	200	165	295	240	320
Híd (D)	10	20	10	20	20	20
Rögzítési pontok (E)	368.5	455.5	654.5	766.5		

A megadott méretek mm-ben értendők.



A résszellőzők az MSZ EN13141-1:2004, MSZ EN 13141-2:2010 és az MSZ EN 13141-10:2008 szabványok szerint tesztelve. A tesztek eredményei alapján a résszellőzők megfelelnek az EN 13141-1 szabvány követelményeinek.

ÉME tanúsítvány szám: A-54/2012 (érvényessége: 2017. június 30.)

A résszellőzők lakó és kommunális épületek helyiségeinek szellőztetésére és tüzelőberendezések égési levegő ellátására alkalmazhatók.

KÉRJÜK, FORDULJON SZAKEMBERHEZ A GÁZKÉSZÜLÉKÉHEZ SZÜKSÉGES, MEGFELELŐ MÉRETŰ RÉSSZELLŐZŐ KIVÁLASZTÁSÁHOZ!

Beépítési segédlet

1. Pontosán készítse el a furatréseket és a 3 mm átmérőjű rögzítési pontokat. Vigyázzon az üveg és a keret illesztéseire!
2. Nyissa ki az alumínium résszellőző végein található műanyag csavartakaró fedelet. Csavarja fel nyílászáróra a résszellőzőt, majd zárja vissza a fedelet.

Használjon jó minőségű szilikon tömítőanyagot a tömítő barázda mentén!

TILOS A RÉSSZELLŐZŐ NYÍLÁSAIT ELTAKARNI, VAGY BÁRMILYEN MÓDON MEGAKADÁLYOZNI A LEVEGŐ ÁRAMLÁSÁT!

Gyártó:

Titon Holdings PLC International House, Peartree Road, Stanway, Colchester, Essex CO3 0JL, Egyesült Királyság

Forgalmazó:

Mavent Magyarország Kft. , Magyarország, 2111 Szada, Dózsa György út 11/b